UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1 20126 MILANO
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Edificio U6 - Viale Sarca 336
tel. 02 6448 5263 - fax 02 6448 5262
inap@unimib.it

PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO U42 SITO NEL COMUNE DI MILANO IN VIA COMASINA 42 DA DESTINARSI A RESIDENZA UNIVERSITARIA

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO E COMMISSIONATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Arch. Annamaria FERRETTI

PROGETTO STRUTTURE:
3+ PROGETTI s.r.l.
corso Bolzano 2, Torino

Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Diego SERANDI

PROGETTO IMPIANTI:
Studio De Vito s.r.l.
via Cairoli 13 Poggio Mirteto (RI)

Ing. Flavio DE VITO

COLLABORATORI PROGETTAZIONE
Ing. Barbara CAVALLARI
Assistente prog. architettonica e impiantistica
Arch. Fabrika MACHIONNE
Assistente prog. architettonica
Arch. Laura VERGANI
Assistente prog. architettonica e opere esterne
Arch. Sara SAVASTANO
Assistente prog. antincendio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Federica CARLINI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Il Rettore
(Giovanna IANNANTUONI)

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Il Dirigente
(Massimiliano DI BITETTO)

ELABORATO:
IMP. RIVELAZ. FUMI E IDRANTI PIANO RIALZATO CORPO B

EDIFICIO:
U42

LIVELLO PROGETTUALE:
ESECUTIVO

TAVOLA:
IRF_06

SCALA:
1:50

DATA:
OTTOBRE 2019

DATA:	REDATTO:	VERIFICATO:	CONTROLLATO:	Rif. AGGIORNAMENTI:
				3
				2
				1

ORTOFOTO DELLAREA DI INTERVENTO
VIA COMASINA 42 (MI)

PLANIMETRIA GENERALE - CORPO B
EDIFICIO U42 - VIA COMASINA 42 (MI)



Pianta piano rialzato
scala 1:50

Legenda idrico antincendio e rivelazione fumi

Simbolo	Descrizione
	IDRANTE UNI 45 CON CASSETTA DA ESTERNO
	TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO (TRATTI INTERNI) TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO 50mm E RIVESTITO DI ALTO (TRATTI ESTERNI A VISTA)
	ATTACCO VVF UNI 45 CON CASSETTA DA DA ESTERNO
CR	Centralina impianto rivelazione fumi
	Rivelatore di fumo in ambiente
	Pulsante per azionamento manuale allarme impianto rivelazione fumi
	Targa ottico acustica allarme incendio
	Rivelatore di fumo interno al controsoffitto con segnalatore
P—CPFA	Pannello ripetizione allarme antincendio
P ALL—ANT	Ripetizione allarme della centrale idrica antincendio



CORPO A



LAVORI DA COMPLETARE

NOTA: VALIDA PER I SOLI NUOVI CAVI DA INSTALLARE PER IL COMPLETAMENTO

il cavo deve essere del tipo FG4OHM1 100/100 V PH120 Designato CPR Classe Prestazione Cca s1d b1 a1.

NOTA: I PERCORSI DELLE TUBAZIONI SONO STATI RAPPRESENTATI SEGUENDO UNA RICOSTRUZIONE LOGICA BASATA SUI TRATTI VISIBILI DELLE TUBAZIONI STESSE