

PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
IMPIANTO CANALI CLIMATIZZAZIONE
SCALA 1:50

LEGENDA:

- AMBITO NON INTERESSATO DAL PRESENTE INTERVENTO
- CANALI DI RIPRESA
- CANALI DI MANDATA
- CANALI DI ESPULSIONE ARIA
- CANALI ARIA ESTERNA
- CANALI ESPULSIONE CAPPE E LAVAGABBIE
- PEZZO SPECIALE PER CANALE, CON UGELLI UMIDIFICATORE, FILTRO ANTI-GOCCIA E VASCA RACCOLTA CONDENSA.
- BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO
- FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO
- GRIGLIA DI RIPRESA A PARETE
- VALVOLA DI VENTILAZIONE CANALI DI RIPRESA
- GRIGLIA DI RIPRESA A SOFFITTO
- REGOLATORE VAV RETTANGOLARE MOTORIZZATO
- REGOLATORE VAV CON BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
- DIFFUSORE DI MANDATA CON FILTRO ASSOLUTO H14 DIM.558X558 mm, 500X500 mm e 348X348 mm
- SERRANDA TAGLIAFUOCO REI

N.B.
Prevedere l'installazione di portine di ispezione per la sanificazione dei canali come da normativa UNI EN 12097.

N.B.
Prima di realizzare le predisposizioni per i collegamenti delle estrazione verificare le schede tecniche dei fornitori macchinari

N.B.
I pressagli dei condotti di estrazione fino in copertura delle cappe e della lavagabbie dovranno essere verificati in cantiere

N.B.
In accordo al punto 7.2.4 delle NTC2018, la capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l'impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano,tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare. Gli stati limite da considerare sono quelli della classe duso 3.

N.B.
I locali Sala operatoria e Autopsia dotati di cappe chimiche con estrazione, devono essere dotate di un sistema per la chiusura dei canale di ripresa in fase di funzionamento della cappa, autonomamente attraverso il sistema di regolazione.

R4M ENGINEERING

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI STABULAZIONE - EDIFICIO U1
Piazza della Scienza, 1, 20126 Milano

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

IMPRESA COSTRUTTRICE

REV.	DATA	OGGETTO DI REVISIONE	PROG.	CONTR.	VERF.	APPR.
	14/02/2020	PRIMA EMISSIONE	LP	AS	AI	ADB
A	29/05/2020	SECONDA EMISSIONE	LP	AS	AI	ADB

OGGETTO: PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
DISTRIBUZIONE AERAULICA

TAVOLA: ESE M03

COMMESSA: IT9043 | FILE: ESE_M03L2_cdz_A | SCALA: 1:50

R4M engineering / via Calatafimi, 10 - 20122 Milano / t +39 02 899.190.39 / f +39 02 400.434.57
mail info@r4mengineering.com / pec r4mengineering@legalmail.it / www.r4mengineering.com

Tutti i diritti sono riservati a R4M engineering Srl a norma e sensi di legge. E' fatto divieto di utilizzare questo documento per finalità diverse da quelle per cui è stato specificatamente fornito, senza preventiva autorizzazione scritta da R4M engineering Srl.