

PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
SCALA 1:50

LEGENDA:

	AMBITO NON INTERESSATO DAL PRESENTE INTERVENTO
	TUBAZIONE ACQUA CALDA A SOFFITTO
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA A SOFFITTO
	TUBAZIONE RICIRCOLO ACQUA CALDA A SOFFITTO
	TUBAZIONE ACQUA ADDOLCITA
	ANDAMENTO FLUSSO
AF - DN PC - DN AD - DN	INDICAZIONE DIAMETRO TUBAZIONE AF ACQUA FREDDA AC ACQUA CALDA AD-ACQUA ADDOLCITA
	PREDISPOSIZIONE A PARETE PER ALLACCIO APPARECCHIATURE A CIRCUITO ACQUA FREDDA
	PREDISPOSIZIONE A PARETE PER ALLACCIO APPARECCHIATURE A CIRCUITO ACQUA CALDA
	COLLETTORE A CONTROSOFFITTO
	VALVOLA A SFERA
S	SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA CALDA

N.B.
In accordo al punto 7.2.4 delle NTC2018, la capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l'impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano,tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare. Gli stati limite da considerare sono quelli della classe d'uso 3.

NORD

R4M ENGINEERING

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI STABULAZIONE - EDIFICIO U1
Piazza della Scienza, 1, 20126 Milano

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

IMPRESA COSTRUTTRICE

REV.	DATA	OGGETTO DI REVISIONE	PROG.	CONTR.	VERIF.	APPR.
-	14/02/2020	PRIMA EMISSIONE	LP	AS	AI	ADB
A	29/05/2020	SECONDA EMISSIONE	LP	AS	AI	ADB

OGGETTO: PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TAVOLA: ESE M01

COMMESSA: IT9043 | FILE: ESE_M01_idr_A | SCALA: 1:50

R4M engineering / via Calatafimi, 10 - 20122 Milano / t +39 02 899.190.39 / f +39 02 400.434.57
mail info@r4mengineering.com / pec r4mengineering@legalmail.it / www.r4mengineering.com

Tutti i diritti sono riservati a R4M engineering Srl a norma e sensi di legge. E' fatto divieto di utilizzare questo documento per finalità diverse da quelle per cui è stato specificatamente fornito, senza preventiva autorizzazione scritta da R4M engineering Srl