

ALLEGATO 3 - TABELLA DI CALCOLO VENTILAZIONE - STABULARI UNIVERSITA' BICOCCA MILANO

				VOLUME AMBIENTE			VENTILAZIONE				
Loc	LIV.	TIPOLOGIA IMPIANTO	DESCRIZIONE AMBIENTE	SUP. NETTA	H	VOL	RICAMBI UNI15251	PORTATA UNI15251	+/-	IMMISSIONE	ESPULSIONE
1	0	TUTT'ARIA	ACCETTAZIONE	10,9	2,70	29	12,0	353	+	353	324
2	0	TUTT'ARIA	ALLEVAMENTO	46,11	2,70	124	8,0	996	+	996	871
3	0	TUTT'ARIA	ANTIBAGNO	3,37	2,40	8	8,0	65	-	57	65
4	0	TUTT'ARIA	AUTOPSIA	7,89	2,70	21	15,0	320	+	320	298
5	0	TUTT'ARIA	BAGNO	2,36	2,40	8	8,0	64	-	56	64
6	0	TUTT'ARIA	CORRIDOIO	6,44	2,40	15	10,0	155	+	155	139
7	0	TUTT'ARIA	CORRIDOIO	12,46	2,40	30	10,0	299	+	299	269
8	0	TUTT'ARIA	CORRIDOIO PULITO	27,33	2,40	66	10,0	656	+	656	590
9	0	TUTT'ARIA	CORRIDOIO SPORCO	58,93	2,40	141	10,0	1.414	-	1.273	1.414
10	0	TUTT'ARIA	DEPOSITO PULITO	9,84	2,40	24	10,0	236	+	236	213
11	0	TUTT'ARIA	DEPOSITO SPORCO	6,76	2,40	16	10,0	162	-	146	162
12	0	TUTT'ARIA	DISIMPEGNO 1	1,76	2,40	4	8,0	34	+	34	30
13	0	TUTT'ARIA	DISIMPEGNO 2	13,77	2,40	33	8,0	264	+	264	231
14	0	TUTT'ARIA	DOCCIA	3,13	2,40	8	15,0	113	+	113	105
15	0	TUTT'ARIA	FILTRO DISMISSIONE INDUMENTI	5,79	2,40	14	10,0	139	+	139	125
16	0	TUTT'ARIA	LAVAGGIO PULITO	11,79	2,70	32	10,0	318	-	140	50
17	0	TUTT'ARIA	LAVAGGIO SPORCO	12,28	2,70	33	18,0	597	-	0	597
18	0	TUTT'ARIA	LOCALE PASS BOX	4,64	2,70	13	18,0	226	-	0	226
19	0	TUTT'ARIA	LOCALE TRATTAMENTO ACQUE	7,48	2,40	10	15,0	150	-	140	150
20	0	TUTT'ARIA	PROCEDURE 1	12,88	2,70	35	15,0	522	+	522	452
21	0	TUTT'ARIA	PROCEDURE 2	7,54	2,70	20	15,0	305	+	305	285
22	0	TUTT'ARIA	PROCEDURE ANFIBI/ZEBRAFISH	19,43	2,70	52	15,0	787	+	787	734
23	0	TUTT'ARIA	QUARANTENA	5,99	2,70	16	12,0	194	+	194	178
24	0	TUTT'ARIA	SALA OPERATORIA	11,52	2,70	31	15,0	467	+	467	435
25	0	TUTT'ARIA	SPOGLIATOIO PULITO	3,52	2,40	8	10,0	84	-	76	84
26	0	TUTT'ARIA	SPOGLIATOIO SPORCO	3,64	2,40	9	10,0	87	-	79	87
27	0	TUTT'ARIA	STABULARIO ANFIBI	15,26	2,70	41	15,0	618	-	577	618
28	0	TUTT'ARIA	STABULARTIO RATTI	10,04	2,70	27	18,0	488	+	461	461
29	0	TUTT'ARIA	STABULARIO TOPI	10,74	2,70	29	18,0	522	+	522	493
30	0	TUTT'ARIA	STABULARIO ZEBRAFISH	30,84	2,70	83	15,0	1.249	+	1.249	1.166
31	0	TUTT'ARIA	LOCALE WC 1	1,76	2,40	4	10,0	42	-	34	42
32	0	TUTT'ARIA	LOCALE WC 2	1,5	2,40	4	10,0	36	-	32	36
TOTALI				387,69		990,20		11.961,68		10.680	10.996