

ALLEGATO 1 - TABELLA CALCOLO BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

N° Batteria	Locale	Portata (mc/h)	Velocità aria (m/sec)	H canale FISSA (m)	Larghezza calcolata	Larghezza impostata	Volume aria effettivo mc/h	Velocità aria effettivo (m/sec)	ΔT aria	kcal	kw	ΔT Acqua	l/h	Pollici tubo batteria	DN tubo batteria	Altezza batteria post-risc	Larghezza batteria post-risc	Diametro
1	ACCETTAZIONE	395	3	0,15	0,24	0,25	405	2,93	12	1393,6	1,6	5	278,7	1/2"	DN15	250	150	
2	ALLEVAMENTO	1000	3	0,2	0,46	0,3	648	4,63	12	3528,0	4,1	5	705,6	1"	DN25		INTEGRATA	
4	AUTOPSIA	360	3	0,15	0,22	0,2	324	3,33	12	1270,1	1,5	5	254,0	1/2"	DN15			200
6	CORRIDOIO 1	155	3	0,15	0,10	0,15	243	1,91	12	546,8	0,6	5	109,4	3/8"	DN10			160
8	CORRIDOIO PULITO	660	3	0,2	0,31	0,25	540	3,67	12	2328,5	2,7	5	465,7	3/4"	DN20	350	200	
9	CORRIDOIO SPORCO P1	850	3	0,3	0,26	0,2	648	3,94	12	2998,8	3,5	5	599,8	3/4"	DN20	300	300	
	CORRIDOIO SPORCO P2	425	3	0,2	0,20	0,15	324	3,94	12	1499,4	1,7	5	299,9	1/2"	DN15	200	200	
10	DEPOSITO PULITO	270	3	0,15	0,17	0,15	243	3,33	12	952,6	1,1	5	190,5	1/2"	DN15	200	150	
11	DEPOSITO SPORCO	185	3	0,15	0,11	0,15	243	2,28	12	652,7	0,8	5	130,5	3/8"	DN10	150	150	160
15	FILTRO DISMISSIONE INDUMENTI	140	3	0,15	0,09	0,15	243	1,73	12	493,9	0,6	5	98,8	3/8"	DN10			160
16	LAVAGGIO PULITO	320	3	0,2	0,15	0,15	324	2,96	12	1129,0	1,3	5	225,8	1/2"	DN15	150	200	
17	LAVAGGIO SPORCO	590	3	0,2	0,27	0,25	540	3,28	12	2081,5	2,4	5	416,3	3/4"	DN20	300	200	
18	LOC, PASSBOX	240	3	0,15	0,15	0,15	243	2,96	12	846,7	1,0	5	169,3	1/2"	DN15	150	150	
20	PROCEDURE 1	525	3	0,2	0,24	0,25	540	2,92	12	1852,2	2,2	5	370,4	3/4"	DN20	250	200	
21	PROCEDURE 2	310	3	0,15	0,19	0,2	324	2,87	12	1093,7	1,3	5	218,7	1/2"	DN15			200
22	PROCEDURE ANFIBI/ZEBRAFISH	790	3	0,3	0,24	0,2	648	3,66	12	2787,1	3,2	5	557,4	3/4"	DN20	250	300	
23	QUARANTENA	220	3	0,15	0,14	0,15	243	2,72	12	776,2	0,9	5	155,2	3/8"	DN10	150	150	
24	SALA OPERATORIA	520	3	0,2	0,24	0,25	540	2,89	12	1834,6	2,1	5	366,9	3/4"	DN20	250	200	
27	STABULARIO ANFIBI	690	3	0,15	0,43	0,45	729	2,84	12	2434,3	2,8	5	486,9	3/4"	DN20		INTEGRATA	
28	STABULARIO RATTI	545	3	0,25	0,20	0,25	675	2,42	12	1922,8	2,2	5	384,6	3/4"	DN20	250	250	
29	STABULARIO TOPI	580	3	0,25	0,21	0,25	675	2,58	12	2046,2	2,4	5	409,2	3/4"	DN20	250	250	
30	STABULARIO ZEBRAFISH	1390	3	0,2	0,64	0,35	756	5,52	12	4903,9	5,7	5	980,8	1"	DN25		INTEGRATA	
	CORRIDOIO 2+LOC TRATT ACQUE	525	3	0,2	0,24	0,15	324	4,86	12	1852,2	2,2	5	370,4	3/4"	DN20	250	200	
	SPOGLIATOIO SPORCO+PULITO+DIS S	195	3	0,15	0,12	0,15	243	2,41	12	688,0	0,8	5	137,6	3/8"	DN10	150	150	