



CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI:
Classificazione locali ad uso medico secondo norma CEI 64-8:


Art.710.2.5: Locali gruppo 0 
Locali ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate.

Art.710.2.6: Locali gruppo 1 

Locali ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel modo seguente:

- esternamente;
- invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca.

Art.710.2.7: Locali gruppo 2
Locali ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza dell'alimentazione può comportare il pericolo della vita.



PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
Scala 1:100

R4M
ENGINEERING

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI STABULAZIONE -
EDIFICIO U1
Piazza della Scienza, 1, 20126 Milano

PROGETTO ESECUTIVO

MITTENTE

GETTISTA



ETTORE LAVORI

RESA COSTRUTTRICE

OGGETTO

PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA CLASSIFICAZIONE LOCALI AD USO MEDICO

COMMESSA:	FILE:	SCALA:
IT9043	ESE_E01L5_pnt_A	1:100

AVOLA

SE
E01

R4M engineering / via Calatafimi, 10 - 20122 Milano / t +39 02 899.190.39 / f +39 02 400.434.57
mail info@r4mengineering.com / pec r4mengineering@legalmail.it / www.r4mengineering.com

Tutti i diritti sono riservati a R4M engineering Srl a norma e sensi di legge. E' fatto divieto di utilizzare questo documento per finalità diverse da quelle per cui è stato specificatamente fornito, senza preventiva autorizzazione scritta da R4M engineering Srl.